

# 分析結果通知書

平成23年11月25日

〒992-0039  
山形県米沢市  
門東町1-2-58  
株式会社コマレオ  
米沢南 給油所 御中  
2-01920-008

社団法人 全国石油協会

〒982-0003

宮城県仙台市太白区郡山4-8-30  
TEL 022-308-8121



揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2の規定に基づき、委託を受けた揮発油の分析結果を下記の通りご通知します。

1. サンプル番号 07-1016
2. 回収年月日 平成23年11月22日
3. 受付年月日 平成23年11月26日
4. 分析年月日 平成23年11月25日
5. 分析員氏名 荒 道夫
6. 分析結果

項目	分析結果	法定規格	分析設備及び試験方法	判定
① 鉛	検出されない	検出されない	鉛分析装置(JIS K2255)	適合
② 硫黄分	0.0009 質量%	0.001質量%以下	硫黄分析装置(JIS K2541-6)	適合
③ MTBE	0.0 体積%	7体積%以下	ガスクロマトグラフ(JIS K2536-4)	適合
④ 酸素分	0.4 質量%	1.3質量%以下	ガスクロマトグラフ(JIS K2536-4)	適合
⑤ ベンゼン	0.6 体積%	1体積%以下	ガスクロマトグラフ(JIS K2536-4)	適合
⑥ 灯油混入	0.7 体積%	4体積%以下	ガスクロマトグラフ(JIS K2536-4)	適合
⑦ メタノール	検出されない	検出されない	ガスクロマトグラフ(JIS K2536-4)	適合
⑧ エタノール	0.0 体積%	3体積%以下	ガスクロマトグラフ(JIS K2536-4)	適合
⑨ 実在ガム	5mg/100ml以下	5mg/100ml以下	実在ガム試験装置(JIS K2261)	適合
⑩ 色	オレンジ色	オレンジ系色		適合

《判定欄に「不適合」と表示のある項目は揮発油規格を満たしていません》

※揮発油の種類 レギュラー・ハイオク

※揮発油の購入先

※購入した日 平成 年 月 日

この分析結果通知書は※欄を追記した後2年間保存しなければなりません。